

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» сентября 2023 г., 53240061000207891384

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по В.Новгороду, Новгородскому и Батецкому
районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
россии по Новгородской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«17» мая 2024 г., 10 час. 00 мин. № 2404/002-53/95-П/ВП

(дата и время составления предписания)

г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «25» апреля 2024 г., № 2404/002-53/95-П/ВП, учетный номер проверки 53240061000207891384.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с типовым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Никандров Михаил Николаевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственный инспектор Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была произведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Новгородская, г Великий Новгород, ул Большая Московская, Дом 114 к. 3

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) помещений или объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА" ИНН 5321028381, адрес регистрации юридического лица: 173004, Новгородская область, ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ УЛ., Д.70, -

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или должностное лицо, от имени которого осуществляется контроль, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, и отсылка которому вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «14» мая 2024 года, 09 час. 40 мин.

по «17» мая 2024 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 10 минут (часы, минуты)

(указываются срок (сроки, минуты), в пределах которого осуществлялось взаимодействие заявителя/лица с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Запор (замок) на дверях эвакуационного выхода на первом этаже не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (двери закрыты на ключ)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, залных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

12.05.2025

2. Помещение подвала не оборудовано системой пожарной сигнализации. ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - 123-ФЗ); п. 4.4, п. 8.2 таблицы 1, п. 48 таблицы 3 свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

12.05.2025

3. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях, ведущих на лестничную клетку с 2, 3, 4 по 5 этаж приспособлений для самозакрывания (двери находятся в открытом состоянии)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

12.05.2025

4. На объекте защиты световые оповещатели «Выход» над эвакуационным выходом 5 этажа находится в неисправном состоянии (отсутствует). ст. 4, ст. 6 123-ФЗ; пункт 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

12.05.2025

5. Руководитель организации не обеспечил своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (договор на обслуживание не представлен)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Срок устранения нарушения:

12.05.2025

6. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты (система пожарной сигнализации и система управления эвакуацией людей при пожаре) и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (документы не представлены)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

12.05.2025

7. На объекте защиты на 2 этаже световые оповещатели «Выход» над эвакуационным выходом находится в

ненеисправном состоянии (отсутствует световая индикация)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:
12.05.2025

8. Расстояния от потолка до верхней части настенных речевых оповещателей СОУЭ менее 150 мм, (фактически на 1,2,3 и 4 этажах установлены вплотную к потолку). ст. 4, ст. 6 123-ФЗ; п. 4.4 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:
12.05.2025

9. Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, не определил порядок и сроки проведения работ по очистке фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составленным соответствующего акта, не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 43 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

Срок устранения нарушения:
12.05.2025

10. Звуковые сигналы СОУЭ в спальнях помещений: комната № 3 на 1 этаже не имеют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. (фактически уровень постоянного шума 45 дБА, уровень звука средств оповещения 65 дБА); комната № 12 на 2 этаже не имеют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. (фактически уровень постоянного шума 45 дБА, уровень звука средств оповещения 62 дБА); комната № 29 на 2 этаже не имеют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. (фактически уровень постоянного шума 45 дБА, уровень звука средств оповещения 61 дБА); комната № 43 на 3 этаже не имеют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. (фактически уровень постоянного шума 45 дБА, уровень звука средств оповещения 63 дБА); комната № 47 на 3 этаже не имеют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. (фактически уровень постоянного шума 45 дБА, уровень звука средств оповещения 67 дБА); комната № 54 на 3 этаже не имеют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. (фактически уровень постоянного шума 45 дБА, уровень звука средств оповещения 59 дБА); комната № 55 на 3 этаже не имеют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. (фактически уровень постоянного шума 45 дБА, уровень звука средств оповещения 65 дБА); комнаты № 86 и № 93 на 4 этаже не имеют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. (фактически уровень постоянного шума 45 дБА, уровень звука средств оповещения 64 дБА); комната № 96 на 4 этаже не имеют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. (фактически уровень постоянного шума 45 дБА, уровень звука средств оповещения 54 дБА); комната № 125 на 5 этаже не имеют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. (фактически уровень постоянного шума 45 дБА, уровень звука средств оповещения 63 дБА); комната № 120 на 5 этаже не имеют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. (фактически уровень постоянного шума 45 дБА, уровень звука средств оповещения 64 дБА). (протокол ИПЛ № 69-24 СОУЭ от 15.05.2024) ст.4; ст.6 123-ФЗ; пункт 4.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее -СП 3.13130.2009)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные

содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

12.05.2025

11. Звуковые сигналы СОУЭ в помещениях (слева и справа) заведующей не имеют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, (фактически уровень постоянного шума 40 дБА, уровень звука средств оповещения 50 дБА) (протокол ИПЛ № 69-24 СОУЭ от 15.05.2024). ст.4; ст.6 123-ФЗ; пункт 4.2 СП 3.13130.2009

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

12.05.2025

12. Система внутреннего противопожарного водоснабжения в здании общежития на 5 этаже не обеспечивает требуемый расход воды для тушения пожара (фактически во время проведения проверки доступ к ПК ограничен. Пожарный кран не исправен.) - протокол ИПЛ № 70-24 ВПВ от 15.05.2024. статьи 4, 6 123-ФЗ, пункт 6.1.20, приложение А, пункт 7 таблицы 7.1 свода правил СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:


К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

12.05.2025

(указывается наименование нарушенных обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, ссылки на документы, подтверждающие нарушение обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, даты принятия решения контрольного (лицензионного) органа, выполняющего предметный контроль проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственный инспектор Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов по пожарному надзору) Никандров Михаил Николаевич
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Никандров Михаил Николаевич - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственный инспектор Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов по пожарному надзору), телефон: 88162765122, e-mail: onfrjVN@53.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

представитель ГБОУ ВО Новгородский колледж им. С.В.Рахманиновского Мелевский И.А. 05.05.2024

«10» часов «00» минут «17» 05 2024 г.

Мелевский

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

