

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«27» сентября 2023 г., 53240061000207891019

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по В.Новгороду, Новгородскому и Батецкому
районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
россии по Новгородской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«23» мая 2024 г., 10 час. 00 мин. № 2404/002-53/82-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «15» апреля 2024 г., № 2404/002-53/82-П/ПВП, учетный номер проверки 53240061000207891019.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Бурхетьев Владислав Андреевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Новгородская, г Великий Новгород, ул Большая Московская, Дом 70

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА" ИНН 5321028381, адрес регистрации юридического лица: 173004, Новгородская область, ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ УЛ., Д.70, -, -

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «13» мая 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «23» мая 2024 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

07 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Запор (замок) на дверях эвакуационного выхода спортивного зала на первом этаже не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (двери закрыты на ключ). Место выявления нарушения: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 70

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил. Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

19.05.2025

2. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях, ведущих на лестничную клетку с 3 этажа приспособлений для самозакрывания (двери находятся в открытом состоянии). Место выявления нарушения: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 70

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 14 Правил. Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

19.05.2025

3. Оконные проемы, расположенные в наружных стенах лестничных клеток, не имеют устройств для открывания (отсутствуют ручки) (Части 1, 2 Федерального закона от 22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ-123); пункт 4.4.12 СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; подпункт «б» пункта 5.4.16 Свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). Место выявления нарушения: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 70

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

19.05.2025

4. Руководитель организации не обеспечил своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (договор на обслуживание не представлен). Место выявления нарушения: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 70

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 50 Правил. Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Срок устранения нарушения:

19.05.2025

5. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (система пожарной сигнализации и система управления эвакуацией людей при пожаре) и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (документы не представлены). Место выявления нарушения: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 70

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил. Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

19.05.2025

6. Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, не определил порядок и сроки проведения работ по очистке фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Место выявления нарушения: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 70

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 43 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и

сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

Срок устранения нарушения:
19.05.2025

7. Система пожарной сигнализации: 2 ДПИ в раздевалке актового зала на 1 этаже; 2 ДПИ в кабинете № 213 на 2 этаже находятся в неисправном состоянии (не сработал) - протокол ИПЛ № 72-24 СПС от 17.05.2024. Место выявления нарушения: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 70

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил. Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:
19.05.2025

8. Звуковые сигналы СОУЭ в столовой 1 этаже не имеют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (фактически уровень постоянного шума 55 дБА, уровень звука средств оповещения 55 дБА); раздевалка в актовом зале на 1 этаже не имеют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (фактически уровень постоянного шума 40 дБА, уровень звука средств оповещения 52 дБА); кабинет № 301 на 3 этаже не имеют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (фактически уровень постоянного шума 40 дБА, уровень звука средств оповещения 50 дБА); кабинет № 309 на 3 этаже не имеют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (фактически уровень постоянного шума 40 дБА, уровень звука средств оповещения 44 дБА); коридор на 4 этаже не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3м от оповещателя (уровень звука средств оповещения 70 дБА); кабинет № 401 на 4 этаже не имеют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (фактически уровень постоянного шума 40 дБА, уровень звука средств оповещения 48 дБА); кабинет № 402 на 4 этаже не имеют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (фактически уровень постоянного шума 40 дБА, уровень звука средств оповещения 50 дБА) (протокол ИПЛ № 72-24 СОУЭ от 17.05.2024)ст.4; ст.6 123-ФЗ; пункт 4.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее -СП 3.13130.2009)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:


К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:
19.05.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Бурхетьев Владислав Андреевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов)



подпись

Бурхетьев Владислав Андреевич - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 88162765124, e-mail: ondprVN@53.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«10» часов «02» минут «23» 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

